



523802 574313

И.о. ректора ГАОУВО ВО «Муромский
государственный педагогический
институт»

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области

Омаровой Н.Ю.

МУРОМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. Карла Маркса, д. 24, г. Муром

ул. Филатова, д. 3, г. Муром, 602254
Тел.: (49234) 3-38-30

15.12.2025 4-02-2025

№ _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании и
санитарно-эпидемиологического
законодательства

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства высшими учебными заведениями, расположенными на территории о. Муром.

В силу подп. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципе обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 273-ФЗ отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Статьей 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» основными целями государственной политики в интересах детей определены: защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Положениями ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В целях реализации указанных законодательных положений постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком,



должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 в общежитиях должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря.

В силу п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 душевые комнаты оборудуются местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, трапом для слива воды или душевым поддоном.

Пунктом 2.8.9 СП 2.4.3648-20 определено, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

Проверкой помещений, в том числе жилых комнат в общежитии ГАОУВО ВО «Муромский государственный педагогический институт», расположенного по адресу: г. Муром, ул. Карла Маркса, д.26, установлено, что в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате общежития на 1 этаже на потолке имеются локальные отслоения красочного слоя отделки, в нарушение п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 в женской туалетной комнате на 1 этаже допущено хранение уборочного инвентаря.

В кабинете № 49, расположенном на 1 этаже общежития, в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, 1 из 5 осветительных приборов находился в неисправном состоянии.

В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, в жилой комнате № 316 1 из 3 осветительных приборов находился в неисправном состоянии, в буфете 2 из 4 осветительных приборов находились в неисправном состоянии.

В жилой комнате № 408 на полотке и стене (в углу) в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, имеются влажные очаги биоповреждений темного цвета.

Указанные нарушения стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами образовательного учреждения, а также в связи с ослаблением контроля за подчиненными работниками со стороны директора института.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Муромской городской прокуратуры, сообщив в городскую прокуратуру о дате и месте рассмотрения представления.

2. Принять меры к устранению указанных в нем нарушений требований федерального законодательства, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в Муромскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением приказов о наказании виновных лиц.

Заместитель городского прокурора
советник юстиции



М.В. Кротов

